

ПМ 69250041000119715450 от 17.10.2025г.



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.11.2025 г. № 320

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Махоркиной Светланой Алексеевной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия / обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «17» октября 2025 г. № 247

учетный номер 69250041000119715450, в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Большевишенская средняя общеобразовательная школа  
Торжокского района Тверской области ИНН: 6943004645, ОГРН: 1026901916568

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

1. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические  
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи» на стенах, потолке имеются дефекты поверхности, а именно:

- в кабинете 1 класса на потолке имеются протечки; в лаборатории кабинета химии на  
стенах, потолке трещины,

- стены служебного туалета поклеены обоями, что не допускают проводить влажную  
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - в пищеблоке в мясорыбном цехе отсутствует моечная ванна для обработки мяса птицы.

3. В нарушение требований главы 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещении мясорыбного цеха с зоной обработки яиц отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

4. В нарушение требований главы 2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарно-технологическое оборудование раковины в количестве 3шт. и писсуар, в женском и мужском туалете имеют дефекты, трещины.

5. В нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» перед обеденным залом установлена одна раковина, при норме 1 на 20 посадочных мест.

6. В нарушение п. 81.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» меню разработано без учета возрастной группы детей.

---

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

**На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до «21» мая 2026 года: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Большевишенская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, юридический адрес: 172084, Тверская область, Торжокский район, деревня Большое Вишенье, д. 107 адрес фактического осуществления деятельности: 172084, Тверская область, Торжокский район, деревня Большое Вишенье, д. 107**

---

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на стенах, потолке имеются дефекты поверхности, а именно: в кабинете 1 класса устранить протечки на потолке; в лаборатории кабинета химии устранить дефекты отделки; в служебный туалет провести ремонт.

2. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в мясорыбном цехе установить моечную ванну для обработки мяса птицы.

3. В соответствии с требованиями главы 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещение мясорыбного цеха с зоной обработки яиц установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.

4. В нарушение требований главы 2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести замену санитарно-технологическое оборудование в туалетах.

5. В нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» перед обеденным залом установить одну раковину.

6. В нарушение п. 81.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» меню разработать с учетом возрастных групп детей.

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

1. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на стенах, потолке имеются дефекты поверхности, а именно: в кабинете 1 класса устранить протечки на потолке; в лаборатории кабинета химии устранить дефекты отделки; в служебный туалет провести ремонт.

2. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в мясорыбном цехе установить мочную ванну для обработки мяса птицы.

3. В соответствии с требованиями главы 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещение мясорыбного цеха с зоной обработки яиц установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.

4. В нарушение требований главы 2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести замену санитарно-технологическое оборудование в туалетах.

5. В нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» перед обеденным залом установить одну раковину.

6. В нарушение п. 81.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» меню разработать с учетом возрастных групп детей.

---

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251)

9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «21» мая 2026 г. с приложением документов и сведений, фото, видео и иных материалов, подтверждающих исполнение предписания.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большевишенская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.**

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в г.  
Торжке

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Махоркина С.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» ноября 2025 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: Управление образования Торжокского района по адресу: 172002, Тверская область, Торжок, ул. Луначарского, 2

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

«20» 05 2026 г. Иск.№ 20

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской обл. в г. Торжке  
Хобаревой О.В.

**Информация о выполнении предписания  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

МБОУ Большевишенская СОШ рассмотрело предписание № 320 от  
14.11.2025г.

1. На стенах, потолке имеются дефекты поверхности, а именно:  
- в кабинете 1 класса на потолке имеются протечки, в  
лаборатории кабинета химии на стенах, потолке трещины- в  
кабинете 1 класса устранены протечки на потолке, в  
лаборатории кабинета химии устранены дефекты отделки,  
производятся ремонтные работы по замене кровли всего здания,  
что предотвратит дальнейшие проблемы с протечками.

- стены служебного туалета поклеены обоями, что не допускают  
проводить влажную обработку с применением моющих и  
дезинфицирующих средств- в служебном туалете проведен ремонт.


2. В пищеблоке в мясорыбном цехе отсутствует моечная ванна  
для обработки мяса птицы- в мясорыбном цехе установлена моечная  
ванна для обработки мяса птицы.

3. В помещении мясорыбного цеха с зоной обработки яиц  
отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха-  
в помещении мясорыбного цеха с зоной обработки яиц установлена  
бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

4. Санитарно-технологическое оборудование раковины в  
количестве 3шт. и писсуар, в женском и мужском туалете имеют  
дефекты, трещины- проведено замена санитарно-технологического  
оборудования в туалетах.

5. Перед обеденным залом установлена одна раковина, при норме  
1 на 20 посадочных мест - перед обеденным залом установлена еще  
одна раковина с теплой водой.

6. Меню разработано без учета возрастной группы детей-  
разработано меню с учетом возрастных групп детей.



Директор школы :

В.А.Панова